



24/7 Service: 0900 0605 (15 ct. p/m)

Richtlijnen gebruik noodstroomaggregaten:

Aggregaten met vermogens tot 20 kVA zijn niet gestabiliseerd, dit kan schadelijk zijn voor aangesloten elektronische apparatuur.

LOXAM B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolg schade. Voor alle overige zaken verwijzen wij u graag naar de algemene voorwaarden van LOXAM B.V.

Wanneer een aggregaat ingebouwd wordt dient u vooraf onder belasting uitgebreid te testen dat het aggregaat naar behoren koelt en functioneert.

Dit om uw eigen veiligheid en storingen tijdens de optocht te vermijden. LOXAM B.V. verleent **geen service aan ingebouwde aggregaten.**

Daar wij niet in staat zijn om tijdens de optocht bij de groepen in de buurt te komen kunnen wij **geen service verlenen tijdens het rondtrekken.**

Wanneer de monteur een opgegeven locatie niet kan bereiken, door welke reden dan ook, zal deze zonder service te verlenen vertrekken en kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Installatie- en veiligheidsvoorschriften noodstroomaggregaten:

Denk bij inbouw aan voldoende ruimte rondom t.b.v. uitlaatgas en zuurstof toevoer die nodig zijn voor goede werking en koeling van het aggregaat.

Houd het aggregaat droog, bedien deze nooit met natte handen.

Schakel eerst de belasting uit voor de motor wordt stilgelegd.

Brandgevaar:

Het is ten strengste verboden om aggregaten tijdens gebruik of direct na gebruik bij te vullen met brandstof. Laat eerst de motor voldoende afkoelen. Draag zorg voor voldoende ventilatie en rook niet tijdens het bijvullen. Gemorste brandstof dient onmiddellijk te worden opgeveegd zodat deze geen vlam kan vatten. Brandstof mag uitsluitend worden vervoerd in een daarvoor goedgekeurde en afsluitbare jerrycan. Een uitlaat kan zeer heet (+240°C) worden, houd altijd een geschikte brandblusser gereed. Voer nooit werkzaamheden uit aan een aggregaat in bedrijf.